C136
400+400kVA
2L+2P
C137
400+400kVA
2L+2P
C81
400kVA
8L+2S+P
C84
400+400kVA
2L+2P
C115
400+400kVA
2L+2P
C116
400+400kVA
2L+2P
C113
400+400kVA
2L+2P
C40
400+400kVA
2L+2PL
C124
400+400kVA
2L+2P
C84
400 kVA
10L+2S+P
C125
400+400kVA
2L+2P
C119
400+400kVA
2L+2P
C120
400+400kVA
2L+2P
C118
400+400kVA
2L+2P
C139
400+400kVA
2L+2P
C132
400+400kVA
2L+2P
C133
400+400kVA
2L+2P
C127
400+400kVA
2L+2P
C82
8L+2S
C121
400+400kVA
2L+2P
C138
400+400kVA
2L+2P
C79
400+400kVA
2L+2P
C117
400+400kVA
2L+2P
C130
400+400kVA
2L+2P
C141
400+400kVA
2L+2P
C134
400+400kVA
2L+2P
C135
400+400kVA
2L+2P
C128
400+400kVA
2L+2P
C129
400+400kVA
2L+2P
C122
400+400kVA
2L+2P
C123
400+400kVA
2L+2P
CTD BURRIANA
SANT GREGORI
CT ABONADO 400kVA
CAMARA DE BOMBEO PARTIDAS
3L+R+P+M
NUEVO ENTRONQUE A/S
L/CASTELLÓN
EXISTENTE A
INTEGRAR
CT ABONADO
400kVA. IMPULSION B2
3L+R+P+M
NUEVO EN
L/CASTELLÓN
EXISTENTE A
INTEGRAR
HOJA 1
HOJA 2
LEYENDA
CENTRO DE REPARTO
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
LSMT (12/20kV-HEPRZ1 3x(1x95mm2) AL-AR4JZ)
LSMT (12/20kV-HEPRZ1 3x(1x95mm2) AL- INTERCONEXIÓN CDT
LSMT (12/20kV-HEPRZ1 3x(1x95mm2) AL- CEDIDO LAAT EXISTENTE
ALIMENTACIÓN DESDE SUBESTACIÓN
LAAT EXISTENTE A DESMANTELAR
LAAT EXISTENTE
APOYO EXISTENTE
NUEVO ENTRONQUE A/S
LEYENDA
LÍMITE DE ACTUACIÓN
MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
Proyecto
GOLF SANT GREGORI
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Mayo de 2020
Plano
RED DE MEDIA TENSIÓN.
CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS.
Escala
1/2000
Plano Nº
10.2
Hoja
2 de 2
Autores y directores del Proyecto
Octogono Castellón, S.L.P
Promotor
URBANIZACIÓN
GOLF SANT GREGORI S.A.U.