

A: Talud natural según terreno

DIMENSIONES MINIMAS DE LA EXCAVACION  
7.8 m. largo x 3.7 m. ancho x 3.09 m. profund.

CONSULTAR EN CASO DE INSTALACIÓN EN PENDIENTE.

**IMPORTANTE**  
ES NECESARIO RELLENAR LA EXCAVACION HASTA LA ALTURA DE ENTRADA DE CABLES INMEDIATAMENTE DESPUES DE MONTADO PARA EVITAR POSIBLES DESPLAZAMIENTOS.



MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

Proyecto

**GOLF SANT GREGORI**

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN**

Mayo de 2020

Plano

**RED DE MEDIA TENSIÓN.  
PFS 6200 1T VERTICAL ABONADO**

Escala

**LA INDICADA**

Plano Nº

**10.4**


Hoja

**7 de 7**

Autores  
y directores  
del Proyecto




**Octógono  
Castellón, S.L.P**



Luis de Marcos Miguel  
Arquitecto



Jesús Delgado Correa  
Arquitecto



Manuel Gual Valentín  
Ingeniero Superior Industrial

Promotor

**URBANIZACIÓN  
GOLF SANT GREGORI S.A.U.**

Este documento es copia de su original. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.